СОВЕТ КУРГАНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРГАНИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 26.01.2023 № 274

г. Курганинск

Об утверждении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов муниципального унитарного предприятия «Благоустройство – Услуга», осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения Курганинского городского поселения Курганинского района

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом Курганинского городского поселения Курганинского района, Совет Курганинского городского поселения Курганинского района р е ш и л:

1. Утвердить нормативы сточных вод для объектов абонентов муниципального унитарного предприятия «Благоустройство – Услуга», осуществляющих сброс (отвод) сточных вод в централизованную систему водоотведения Курганинского городского поселения Курганинского района (приложение).

2. Всем абонентам муниципального унитарного предприятия «Благоустройство – Услуга», осуществляющим сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения Курганинского городского поселения Курганинского района обеспечить соблюдение утвержденных нормативов состава сточных вод.

3. Организационному отделу администрации Курганинского городского поселения Курганинского района (Поломеева О.А.) опубликовать настоящее решение в периодическом печатном средстве массовой информации

органов местного самоуправления Курганинского городского поселения Курганинского района «Вестник Курганинского городского поселения Курганинского района», на официальном сайте газеты «Курганинские известия» и обеспечить его размещение на официальном сайте администрации Курганинского городского поселения Курганинского района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы Курганинского городского поселения Курганинского района Алексеева А.И.

5. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель Совета Курганинского городского поселения Курганинского района	Исполняющий обязанности главы Курганинского городского поселения Курганинского района
Л.Е. Плетнев	А.И. Алексеев

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета
Курганинского городского
поселения Курганинского района
от 26.01. 2023 года № 274

НОРМАТИВЫ
состава сточных вод для объектов абонентов муниципального унитарного предприятия «Благоустройство-Услуга», осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения Курганинского
городского поселения Курганинского района

№ п/п	Наименование вещества	Норматив состава сточных вод, мг/дм3
1	2	3
1	Взвешенные вещества	300
2	БПК пол	75
3	Аммония-ион	25
4	Нитрит-анион	не устанавливается*
5	Нитрат-анион	не устанавливается*
6	Фосфат-ион (по Р)	4,75
7	АПАВ	6,5
8	Фенол	0,1
9	Хлорид-ион	326,67
10	Сульфат-ион	200
11	Кальций-ион	169,57
12	Железо	1
13	Магний-ион	47,92
14	Хром VI	0,03
15	Минерализация общая (сухой остаток)	1333
16	Нефтепродукты	5,3

*При сбросе сточных вод через централизованные системы водоотведения поселений или городских округов нормативы состава сточных вод в отношении нитрат-аниона и нитрит-аниона не устанавливаются (п. 181 Правил № 644).

Заместитель главы
Курганинского городского поселения
Курганинского района А.И. Алексеев

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ